




OGŁpFLEX 0,6/1 kV

ROGUM KABLE SP Z O.O

**Przewody elektroenergetyczne o izolacji i oponie z elastycznego materiału polimerowego.
Przewody do zasilania silników głębinowych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV**

Zgodność z normami	ZN-FKR-051:2013/A5:2020
---------------------------	-------------------------

BUDOWA

Żyły robocze, ochronne	Miedziane wielodrutowe, ocynowane kl.5 wg PN-EN 60228.
-------------------------------	--

Izolacja	Specjalistyczna mieszanka kopolimerowa o zwiększonej elastyczności
-----------------	--

Opona	Specjalistyczna mieszanka polimerowa o zwiększonej elastyczności
--------------	--

Ośrodek przewodu	Ośrodek przewodu składa się z trzech lub czterech ułożonych równolegle żył. Układy 3 żyłowe: 3 żyły robocze Układy 4 żyłowe: 3 żyły robocze i 1 ochronna
-------------------------	--

Barwa opony	Czarna
--------------------	--------

Identyfikacja żył	3-żyłowy: niebieska, czarna, brązowa 4-żyłowy: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa
--------------------------	---

CHARAKTERYSTYKA

Napięcie znamionowe	0,6/1 kV
----------------------------	----------

Napięcie probiercze	3,5kV
----------------------------	-------

Zakres temperatur pracy	od -40 °C do +90 °C
--------------------------------	---------------------

Minimalna temperatura układania	-20 °C
--	--------

Minimalny promień gięcia	do odbiorników ruchomych – 5D
---------------------------------	-------------------------------

Przykład oznaczenia przewodu	ROGUM KABLE sp. z o.o. OGŁp FLEX 0,6/1kV 4x1,5 mm² ID:2081725 Przewód elektroenergetyczny o żyłach miedzianych ocynowanych, o izolacji i oponie elastomerowej (O), do silników głębinowych (GŁ), płaski (p). FLEX - przewód o podwyższonej elastyczności
-------------------------------------	---

ZASTOSOWANIE

Do połączeń pomp głębinowych w warunkach normalnych do głębokości 20 m

CERTYFIKAT I ATESTY

INFORMACJE DODATKOWE

na życzenie klienta istnieje możliwość:

- zmiana barwy opony
- zmiana barw izolacji
- wykonania przewodu nienormowanego o innych przekrojach
- wykonania przewodu o określonej średnicy zewnętrznej

w sprawach dotyczących szczegółowych danych technicznych prosimy o kontakt z naszym Doradcą Technicznym: doradztwotechniczne@rogum.com.pl

NUMER KARTY	58	DATA WYDANIA	01-04-2020
--------------------	----	---------------------	------------

BUDOWA					
Całkowita liczba żył	Przekrój żył		Przybliżona średnica przewodu	Max średnica przewodu	Orientacyjna masa przewodu
	Robocza	Ochronna			
n	mm ²	mm ²	mm	mm	kg/km
3	3 x 1,5	-	8,5 x 16,8	8,9 x 17,2	160
	3 x 2,5	-	9,3 x 19,4	10,3 x 20,0	225
	3 x 4	-	9,5 x 21,7	10,0 x 22,2	260
	3 x 6	-	11,1 x 26,0	11,6 x 26,5	375
	3 x 10	-	13,3 x 30,2	13,8 x 30,7	600
	3 x 16	-	18,1 x 38,3	18,6 x 38,8	950
	3 x 25	-	18,0 x 44,0	21,0 x 44,0	1400
4	3x 1,5	1 x 1,5	8,5 x 19,1	9,0 x 19,6	210
	3 x 2,5	1 x 2,5	8,9 x 23,3	9,4 x 23,8	275
	3 x 4	1 x 4	11,3 x 29,6	11,8 x 31,1	410
	3 x 6	1 x 6	12,0 x 36,2	12,5 x 36,7	550
	3 x 10	1 x 10	12,9 x 41,5	13,4 x 42,0	775
	3 x 16	1 x 16	15,3 x 44,9	15,8 x 45,4	1100

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy żyły roboczej	Największa rezystancja żyły w temp, 20 °C
mm ²	Ω/km
1,5	13,7
2,5	8,21
4	5,09
6	3,39
10	1,95
16	1,24
25	0,795